



НПП ПТИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ИНЖИНИРИНГ"

454003, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-
летия Челябинска, дом 44 "А",
ИНН 7415095122 КПП 744701001
р/сч 40702810305000010345, ОО №11 «Челябинский»
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Челябинск
БИК 046577975, р/с 30101810500000000975
E-mail: sale@gzguangi.ru

Паспорт качества
Фильтр потолочный RB-600G, 1,0x20м, F5(M5)
ТУ 13.95.10-055-18130826-2021

№ п/п	Наименование показателей	Материал	
		RB-600G, 2,0x20м, F5(M5)	
		Норма	Значение
1.	Класс фильтра EN 779	F5	Соответствует
2.	Поверхностная плотность, г/м ²	500±25	512
3.	Длина, м	20	20
4.	Ширина, см	200+1	200
5.	Толщина, мм	22±3	23
6.	Термостойкость, до, °С	120	Соответствует
7.	Начальный перепад давления, Па	33	Соответствует
8.	Предельный перепад давления, Па	450	Соответствует

Изготовитель гарантирует качество и безопасность товара при соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации изделий в соответствии с их назначением.

Контролёр ОТК

